

# SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, SLOVENSKÁ 5, BARDEJOV

## ZÁKLADNÉ OBSAHOVÉ ZAMERANIE KOMPLEXNÝCH PROTIPOŽIARNÝCH KONTROL

Komplexnou protipožiarnou kontrolou sa podľa § 38 odst. 2 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii preveruje celkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v právnických osobách alebo podnikajúcich fyzických osobách.

### A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Kontrolou organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi sa preveruje najmä:

- 1) plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú pre výkon týchto činností požadované osvedčenie alebo osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti,
- 2) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
- 3) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a ich označovanie príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi,
- 4) plnenie opatrení na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v mimopracovnom čase a pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,
- 5) vykonávanie školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi vrátane overovania vedomostí určených osôb,
- 6) dokumentácia ochrany pred požiarmi – jej vypracovanie, vedenie a udržiavanie v súlade so skutočným stavom, ako aj jej vhodné umiestnenie,
- 7) zriadenie a vybavenie potrebného počtu ohlasovní požiarov,
- 8) zriaďovanie protipožiarnych hliadok a ich odborná príprava,
- 9) zriaďovanie hasičských jednotiek a ich odborná príprava,
- 10) dokumentácia o činnosti hasičských jednotiek,
- 11) plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uložených orgánom vykonávajúcim ŠPD v určených lehotách.

### B TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Kontrolou technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi sa preveruje najmä:

- 1) stavebné riešenie projektu
  - únikové komunikácie – trvalá voľnosť, označenie, osvetlenie, vetranie, dvere na únikových cestách,
  - požiarne deliace konštrukcie – neporušenosť, utesnenie prestupov a rozvodov, technické zariadenia nahrádzajúce požiarne deliace konštrukcie,
  - odstupové vzdialenosti – skladovanie a ukladanie horľavých látok v požiarne nebezpečnom priestore, dodatočné vytvorenie požiarne otvorených plôch,
  - odstraňovanie horľavých porastov a odpadov z požiarne nebezpečného priestoru,
  - zmeny užívania stavieb alebo priestorov, prístavby ďalších objektov bez ich požiarneho oddelenia,
  - zariadenia pre protipožiarny zásah – prístupové cesty, nástupné plochy, zásahové cesty,

## 2) požiarotechnické zariadenia

- vykonávanie pravidelnej údržby a pravidelných kontrol,
- odstraňovanie závad zistených pri kontrolách,
- vedenie záznamov v prevádzkovom denníku o údržbe, opravách a kontrolách,
- dodržiavanie prevádzkových podmienok a pokynov,
- elektrická požiarňa signalizácia – technický stav rozvodov a hlásičov, overenie funkčnosti ústredne a niektorých hlásičov, náhradný zdroj, prepojenie na iné požiarotechnické zariadenia, prístupnosť tlačidlových hlásičov,
- stabilne a polostabilné hasiace zariadenia – stabilný zdroj hasiacej látky, technický stav rozvodov, ovládacích a vypúšťacích zariadení, funkčnosť zariadenia, zásoby hasiacej látky, možnosť ručného spúšťania, zabezpečenie ohlásenia spustenia SHZ, vybavenosť a označenie strojovne SHZ,
- požiarne uzávery – vybavenie (automatické uzatváracie zariadenie, bezpečnostný mechanizmus), označovanie, funkčnosť, neporušenosť,
- zariadenia na odvod tepla splodín horenia – technický stav, neporušenosť, prevádzkyschopnosť,
- zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch – technický stav, neporušenosť, prevádzkyschopnosť,
- hasiace prístroje – vhodnosť druhov a požadované množstvo, označenie, neporušenosť, umiestnenie na stanovišti, označenie stanovišťa, prístupnosť, ochrana pred negatívnymi účinkami,

## 3) činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

- plnenie opatrení a požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení § 3 – 8 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

## 4) manipulácia s horľavými látkami a ich skladovanie

- horľavé kvapaliny – dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov podľa vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z.z.
- dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkárne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami v zmysle vyhlášky MV SR č. 142/2004 Z.z.
- horľavé a horenie podporujúce plyny – dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi v zmysle vyhlášky MV SR č. 124/2000 Z.z.
- pevné horľavé látky – dodržiavanie požiadaviek vyhlášky MV SR č. 258/2007 Z.z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami,

## 5) palivové spotrebiče, komíny a dymovody

- plnenie opatrení a technických podmienok a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácií a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov v zmysle vyhlášky MV SR č. 95/2004 Z.z.

## 6) Voda na hasenie požiarov

- funkcie požiarnych výtokov, hydrantov a šupátok, vybavenosť požiarnych hydrantov a ich správne a viditeľné označenie,
- voľný prístup k požiarnym výtokom, hydrantom a šupátkam,
- pohotovosť požiarnych čerpacích zariadení a ich príslušenstvo,
- potrebné množstvo vody na hasenie požiarov a tlak v hydrantoch,
- veľkosť stálej zásoby vody na hasenie požiarov,
- funkcie pohonných, signalizačných a poplachových zariadení,
- funkcia samočinného spúšťania samočinného čerpaceho zariadenia,
- nepriepustnosť nádrží.